



«Управление гражданской защиты» ИНФОРМИРУЕТ:

На пожаре в СНТ погибли люди



Утром 18 июля 2016 года в СНТ «Строитель» вблизи д. Грибово на территории садового участка в доме произошел пожар, в результате которого **погибли** жители Московской области - **женщина** 80 лет и **девочка** 8 лет. Экстренные службы района прибыли на пожар в установленные регламентом сроки. Причины возгорания будут установлены соответствующими службами Главного управления МЧС России по Владимирской области.

С целью предупреждения пожаров в дачных и садовых кооперативах доводим до руководителей и членов СНТ **основные правила и меры пожарной безопасности**, которые необходимо знать и выполнять на стадии строительства, ремонта (реконструкции) и эксплуатации объектов, находящихся на участках и территории СНТ.

В соответствии со строительными нормативами и правилами (СНиП) 30-02-97 «Планировка и застройка садоводческих объединений граждан» для СНТ установлены следующие требования пожарной безопасности:

п. 5.3*. На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков **до 50** следует предусматривать **один въезд, более 50 — не менее двух въездов**. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки — не менее 1 м.

п. 5.7*. На территории садоводческого (дачного) объединения **ширина улиц** и проездов в **красных линиях** должна быть, м:

- для улиц — не менее 15 м;
- для проездов - не менее 9 м.

Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. **Ширина проезжей части** улиц и проездов принимается для улиц — не менее **7,0 м**, для проездов — не менее 3,5 м.

п. 5.8. На проездах следует предусматривать **разъездные площадки** длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда согласно требованиям СНиП 2.07.01 не должна превышать 150 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

п. 5.9*. Для обеспечения пожаротушения **на территории** общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться **противопожарные водоемы или резервуары** вместимостью, м³, при числе участков: до 300 — не менее 25 м. куб, более 300 — не менее 60 м. куб. (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

Садоводческие (дачные) объединения, включающие **до 300** садовых участков, в противопожарных целях должны иметь **переносную мотопомпу**, при числе участков от **301 до 1000** — **прицепную мотопомпу**; при числе участков **более 1000** — не менее **двух прицепных мотопомп**.

Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.

п. 5.11*. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами **запрещается организовывать свалки отходов**. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых (дачных) участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии **не менее 20** и не более 100 м от границ участков.

п. 8.5*. **Территории** садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены **противопожарным водоснабжением** путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров. На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки для забора воды пожарными машинами.

Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих (дачных) объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т. п.) для забора воды пожарными машинами.

По согласованию с органами государственной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения использовать **естественные источники**, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединений.

8.12. **Баллоны** емкостью более 12 л **для снабжения газом** кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание.

Требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, установленные и введенные в действие Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390:

п. 16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается **наличие звуковой сигнализации** для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также **запасов воды для целей пожаротушения** в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 17. **На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды**, а также при введении **особого противопожарного режима** на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются **следующие мероприятия**:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

п. 18. **Запрещается** на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, **оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.**

п. 19. **Запрещается** на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан **устраивать свалки горючих отходов.**

п.60. **Запрещается использовать** для хозяйственных и (или) производственных целей **запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.**

п. 74. **Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями** для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

77. **Руководитель организации** обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии **менее 50 метров** от объектов.

Помните! Чтобы избежать беды на Вашем садовом участке надо соблюдать правила пожарной безопасности самому, требовать от родных, гостей и близких, **предостерегать соседей!**